

RAPPORTO DI PROVA N° 620 EMBN C01 VERIFICA A1,A2, A3

Accettazione n°: 620 EMBN del: 17/11/2022 Laboratorio Multisito Alimenti e Acque Uso Umano - BN

Descrizione: **ACQUA DI RETE** Località di prelievo: BENEVENTO

Tipo Analisi: CONTROLLO DI VERIFICA Sito/Punto di prelievo: **POZZO PEZZAPIANA A VALLE DOPO CLORAZIONE**

Ente prelevatore: UOPC BN1 Comune e Indirizzo: BENEVENTO

Modalità di campionamento: A CURA DEL COMMITTENTE Verbale di prelievo n°: 123 Data prelievo: **17/11/2022**

Committente e Indirizzo: SISP BN via Mascellaro 82100 Benevento Temperatura di accettazione °C: 4

Data Inizio Prove: 17/11/2022 Data Fine Prove: 17/11/2022 Data emissione Rapporto di Prova: 23/11/2022

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (**)	Controllo Valore Limite	Valore di Parametro minimo	Valore di Parametro massimo	Limite di rivelabilità	Limite di quantificazione
TRICHLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	250	±66				0,1	0,3
TRICHLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	6	±2				0,1	0,3
TRICHLOROETILENE + TRICHLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	256	±66	>lim		10		

Esito: Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta **NON CONFORME** a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

NOTE Per i parametri derivati da somma il laboratorio riporta il risultato **NON** aggiungendo i parametri che sono risultati inferiori al limite di quantificazione conformemente al D. lgs n.219 del 10/12/2010.

Le informazioni presenti nel rapporto di prova relative alla Descrizione, Località di Prelievo, Tipo Analisi, Luogo di prelievo, Modalità di campionamento, Verbale di prelievo, Data Prelievo, sono fornite dal cliente e in quanto tali per esse il laboratorio declina ogni responsabilità. Il presente rapporto di prova si riferisce al campione così come ricevuto dal laboratorio.

(*) prova non accreditata da ACCREDIA

(**) l'incertezza per le prove:

Chimiche è estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura k=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95%.

(**) il giudizio viene espresso senza tener conto del range di incertezza associato alla misura, in conformità al DM 14/06/2017

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 5.10 K Procedura di riferimento: PG 5.10 A	2	2	10/05/2019	1 di 2