Dipartimento Provinciale di Benevento
Area Analitica
Via Napoli snc – Spina Verde - 82100 Benevento
Tel 0824320213
Pec: arpac.dipartimentobenevento@pec.arpacampania.it

ACCREDIA

RAPPORTO DI PROVA N° 629 EMBN C01 VERIFICA A1,A2, A3

Accettazione n°:	629 EMBN	del:	18/11/2022	Laboratorio Multisito Alimenti e Acque Uso Umano - BN	
Descrizione:	ACQUA DI RETE	Località di prelievo:	BENEVENTO		
Tipo Analisi:	CONTROLLO DI VERIFICA	Sito/Punto di prelievo:	FONTANA PUBBLICA P.ZZA BASILE		
Ente prelevatore:	UOPC BN1	Comune e Indirizzo:	BENEVENTO		
Modalità di campionamento:	A CURA DEL COMMITTENTE	Verbale di prelievo n°: 126		Data prelievo:	18/11/2022
Committente e indirizzo	SISP BN via Mascellaro 82100 Benevento			Temperatura di accettazione °C:	2
Data Inizio Prove:	18/11/2022	Data Fine Prove:	19/11/2022	Data emissione Rapporto di Prova:	23/11/2022

RISULTATO DELLA PROVA

Parametro	Metodo	Unità di Misura	Risultato	Incertezza (**)	Controllo Valore Limite	Valore di Parametro minimo	Valore di Parametro massimo	Limite di rivelabilità	Limite di quantificazione
TETRACLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	1,7					0,1	0,3
TRICLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	<0,3					0,1	0,3
TRICLOROETILENE + TETRACLOROETILENE	EPA 5030C 2003, EPA 8260D 2018	µg/L	1,7				10		

Esito (***) Relativamente ai parametri analizzati il campione risulta CONFORME a quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del 02/02/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

NOTE Per i parametri derivati da somma il laboratorio riporta il risultato NON addizionando i parametri che sono risultati inferiori al limite di quantificazione conformemente al D. lgs n.219 del 10/12/2010.

Le informazioni presenti nel rapporto di prova relative alla Descrizione, Località di Prelievo, Tipo Analisi, Luogo di prelievo, Modalità di campionamento, Verbale di prelievo, Data Prelievo, sono fornite dal cliente e in quanto tali per esse il laboratorio declina ogni responsabilità. Il presente rapporto di prova si riferisce al campione così come ricevuto dal laboratorio.

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo n. 0059797/2022 del 24/11/2022
Firmatario: ROSSANA PAROME
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania

(*) prova non accreditata da ACCREDIA
(**) l'incertezza per le prove:
Chimiche è estesa e viene calcolata usando il fattore di copertura k=2 corrispondente a un livello di fiducia del 95%.
(***) Il giudizio viene espresso senza tener conto del range di incertezza associato alla misura, in conformità al DM 14/06/2017

Codice Documento	Edizione	Revisione	Emissione	Pagina
MD 5.10 K Procedura di riferimento: PG 5.10 A	2	2	10/05/2019	1 di 2